

Ovacon AB  
Att. Björn Jaconelli  
Box 64  
619 22 Trosa

## Utlåtande om CE-märkning av sprayad isolering från Ovacon AB

SP SITAC har fått i uppdrag att kontrollera om Ovacon AB:s sprayade isolering täcks av någon harmoniserad standard (hEN), och därmed måste CE-märkas.

SP SITAC är en sektion inom SP:s certifieringsavdelning. SP SITAC arbetar med godkännandet på byggprodukter såsom typgodkännande, P-märkning och CE-märkning via ETA eller hEN.

Vi har kontrollerat om det finns någon hEN som kan täcka denna produkt. Den enda hEN som skulle kunna vara aktuell är EN 14064-1:2012, Värmeisoleringsprodukter för byggnader – In-situ-formad lösfillnadsisolering av mineralull (MW) Del 1: Egenskapsredovisning före installation.

Efter kontroll mot denna standard har vi gjort bedömningen att Ovacons sprayade isolering inte täcks av denna standard. Detta beror dels på att det inte går att redovisa egenskaper före installation eftersom produkten inte är komplett produkt förrän den är installerad och dels på att det under rubriken "Omfattning" i standarden anges att standarden gäller för blåst isolering.

Vi har även kontrollerat vår bedömning med ordföranden för sektorgrupp 19 Värmeisoleringsprodukter, Bernard Abraham från CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) i Frankrike, och då fått bekräftat att han gör samma bedömning.

Med stöd av ovanstående konstaterar vi att Ovacons sprayade isolering inte täcks av någon harmoniserad standard och att det därmed inte finns något krav på CE-märkning av produkten.

Med vänlig hälsning

**SP SITAC**



Leif Lundqvist  
Certifieringsingenjör  
Tel: +46 (0)10 516 63 10  
Mail: leif.lundqvist@sitac.se

### SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP SITAC

Postadress  
SP SITAC  
Box 553  
371 23 Karlskrona

Besöksadress  
Bastionsgatan 6  
Stumholmen  
371 32 Karlskrona

Telefon / Telefax  
010-516 63 00  
0455-206 88

E-post / Internet  
info@sitac.se  
www.sitac.se  
www.sp.se

Bankgiro  
715-1053

PlusGiro  
1055-3

Org.nummer  
556464-6874